

ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА **15 июня 2016 г. (время московское)** **ПС 110/6 кв "Алттрак - 1" № 101**

Наименование присоединения	01:00			07:00			10:00			18:00			Ксч	Ктр				
	U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар	U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар	U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар			U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар
Т-1 (ввод 6 кв № 1)	0,0	####	0,000	0,000	0,0	####	0,000	0,000	0,0	####	0,000	0,000	0,0	####	0,000	0,000	36 000	36000
Т-1 (ввод 6 кв № 2)	0,0	####	0,000	0,000	0,0	####	0,000	0,000	0,0	####	0,000	0,000	0,0	####	0,000	0,000	36 000	36000
Т-2 (ввод 6 кв № 1)	6,3	1,4	0,004	-0,014	6,3	2,0	0,004	-0,022	6,3	2,0	0,004	-0,022	6,3	1,7	0,004	-0,018	36 000	36000
Т-2 (ввод 6 кв № 2)	6,3	18,4	0,169	0,108	6,3	30,8	0,302	0,148	6,3	34,2	0,338	0,158	6,3	27,3	0,266	0,133	36 000	36000
Итого по вводам 6 кв	3,2	36,0	0,173	0,094	3,2	60,7	0,306	0,126	3,2	67,5	0,342	0,137	3,2	53,8	0,270	0,115		



А.Н.Гутов

Генеральный директор
ООО "Регион-Энерго"

Исполнитель: Обыскалова М.М.
тел: 8 (3852) 254-998

ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА **15 июня 2016 г. (время московское)** **ПС 110/6 кв "Алттрак - 2" № 102**

Наименование присоединения	01:00						07:00						10:00						18:00						Ксч	Ктр
	U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар	U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар	U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар	U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар	U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар						
	6,3	226,6	2,005	1,447	6,3	352,2	3,517	1,548	6,3	336,7	3,337	1,537	6,3	323,1	3,168	1,548	6,3	323,1	3,168	1,548						
Т-1 (ввод 6 кв № 1)	6,3	104,0	0,900	0,691	6,3	188,0	1,876	0,832	6,3	189,5	1,865	0,893	6,3	166,6	1,717	0,598	6,3	166,6	1,717	0,598						
Т-1 (ввод 6 кв № 2)	6,3	153,9	1,498	0,760	6,3	324,6	3,316	1,246	6,3	311,1	3,121	1,336	6,3	323,4	3,236	1,408	6,3	323,4	3,236	1,408						
Т-1 (ввод 6 кв № 3)	6,3	79,8	0,745	0,450	6,3	154,3	1,537	0,688	6,3	151,2	1,508	0,670	6,3	90,3	0,889	0,425	6,3	90,3	0,889	0,425						
Т-1 (ввод 6 кв № 4)	6,3	562,8	5,148	3,348	6,3	1018,7	10,246	4,313	6,3	988,4	9,832	4,435	6,3	902,7	9,011	3,978	6,3	902,7	9,011	3,978						
Итого по вводам 6 кв	6,3	0,0	0,000	0,000	6,3	0,0	0,000	0,000	6,3	0,0	0,000	0,000	6,3	0,0	0,000	0,000	6,3	0,0	0,000	0,000						
Фид.6 (яч.6) АЧР	6,3	7,0	0,009	-0,076	6,3	13,2	0,143	0,009	6,3	14,9	0,155	0,048	6,3	42,8	0,467	-0,003	6,3	42,8	0,467	-0,003						
Фид.16 (яч.16) АЧР	6,3	1,6	0,006	0,016	6,3	27,4	0,284	0,095	6,3	24,4	0,252	0,086	6,3	10,3	0,106	0,037	6,3	10,3	0,106	0,037						
Фид.27 (яч.27) АЧР	6,3	2,2	0,024	0,000	6,3	4,7	0,036	0,036	6,3	4,0	0,036	0,024	6,3	2,2	0,024	0,000	6,3	2,2	0,024	0,000						
Фид.44 (яч.44) АЧР	6,3	101,6	0,949	0,572	6,3	97,3	0,931	0,511	6,3	89,4	0,851	0,477	6,3	99,1	0,928	0,555	6,3	99,1	0,928	0,555						
Фид.49 (яч.49) ГВО	6,3	102,1	0,989	0,512	6,3	140,9	1,394	0,650	6,3	132,1	1,294	0,635	6,3	149,7	1,524	0,589	6,3	149,7	1,524	0,589						
Итого по ЛЭП 6 кв	6,3	102,1	0,989	0,512	6,3	140,9	1,394	0,650	6,3	132,1	1,294	0,635	6,3	149,7	1,524	0,589	6,3	149,7	1,524	0,589						
заведённых под АЧР	6,3	102,1	0,989	0,512	6,3	140,9	1,394	0,650	6,3	132,1	1,294	0,635	6,3	149,7	1,524	0,589	6,3	149,7	1,524	0,589						

Генеральный директор
ООО "Регион-Энерго"



А.Н.Гутов

Исполнитель: Обыскалова М.М.
тел: 8 (3852) 254-998

ГРАФИК

временного отключения потребления на 2015/2016 гг.
по филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" на территории Алтайского края
Срок действия с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года

№ п/п	Наименование	Наименование фидера	Номер очереди	Очередь ограничения, МВт (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)																								
				00-00	01-00	02-00	03-00	04-00	05-00	06-00	07-00	08-00	09-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	16-00	17-00	18-00	19-00	20-00	21-00	22-00	23-00	24-00
505		ЗРУ-6, фид.115	9	0,267	0,249	0,237	0,256	0,336	0,565	1,050	1,471	1,292	1,038	1,352	1,920	1,320	1,740	1,899	1,419	1,432	1,701	1,569	1,825	1,846	1,649	1,827	1,849	1,827
506		ПС "Алттрак - 2"	9	0,932	0,949	0,987	0,931	0,965	1,015	0,972	0,931	0,875	0,863	0,851	0,885	0,877	0,962	1,036	1,052	1,000	1,023	0,928	0,907	0,883	0,902	0,934	0,983	1,015
595		яч.125	9	0,252	0,288	0,360	0,396	0,522	0,612	0,738	0,702	0,522	0,594	0,612	0,576	0,540	0,540	0,522	0,486	0,540	0,540	0,486	0,450	0,414	0,378	0,194	0,031	0,032

Отчёт за 15 июня 2016 г.

Генеральный директор
ООО "Регион-Энерго"

А.Н.Гутов



Исполнитель: Обыскалова М.М.
тел: 8 (3852) 254-998

АЧР	01:00		07:00		10:00		18:00	
	P	Q	P	Q	P	Q	P	Q
Ф.6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ф.16	0,009	-0,076	0,143	0,009	0,155	0,048	0,467	-0,003
Ф.27	0,006	0,016	0,284	0,095	0,252	0,086	0,106	0,037
Ф.44	0,024	0,000	0,036	0,036	0,036	0,024	0,024	0,000
Ф.49	0,949	0,572	0,931	0,511	0,851	0,477	0,928	0,555
ИТОГО	0,989	0,512	1,394	0,650	1,294	0,635	1,524	0,589

Генеральный директор
ООО "Регион-Энерго"



А.Н.Гутов

Исполнитель: Обыскалова М.М.
тел: 8 (3852) 254-998

Суточная ведомость токовых замеров за 15.06.2016 г.

по ГПП №101

часы	Нагрузка							
	на трансформаторах		на отходящих ячейках					
	ток, А		1,3 с.ш.			2,4 с.ш.		
	T-1	T-2	напряжение на 1 с.ш., кВ	ток, А		напряжение на 2 с.ш., кВ	ток, А	
		СН		яч. №6	яч. №3'		яч. №19	
0	0	24	6,3	1	1	6,4	19	2
1	0	20	6,3	1	1	6,4	16	2
2	0	22	6,3	1	1	6,4	17	2
3	0	35	6,3	1	1	6,3	30	2
4	0	38	6,3	1	1	6,3	34	2
5	0	38	6,3	1	1	6,3	35	1
6	0	36	6,3	1	1	6,3	32	1
7	0	34	6,3	1	1	6,3	30	2
8	0	38	6,3	1	1	6,3	34	1
9	0	33	6,3	1	1	6,3	29	1
10	0	35	6,3	1	1	6,3	32	2
11	0	35	6,3	1	1	6,3	26	8
12	0	36	6,3	1	1	6,4	26	6
13	0	35	6,3	1	1	6,4	25	6
14	0	32	6,3	1	1	6,4	24	4
15	0	36	6,3	1	1	6,4	29	3
16	0	28	6,3	1	1	6,4	24	2
17	0	30	6,3	1	1	6,4	26	2
18	0	26	6,3	1	1	6,3	22	2
19	0	31	6,3	1	1	6,3	27	2
20	0	24	6,3	1	1	6,3	20	2
21	0	23	6,3	1	1	6,3	18	2
22	0	23	6,3	1	1	6,3	20	2
23	0	23	6,3	1	1	6,3	19	2
24	0	22	6,3	1	0	6,3	20	2

Генеральный директор ООО "Регион-Энерго"

Гутов А.Н.

Исполнитель: Обыскалова М.М. Тел.: 8(3852)254-998



Суточная ведомость токовых замеров за 15.06.2016 г.

по ГПП №102

Нагрузка

на отходящих ячейках

ТОК, А

напряжен
не на с. ш.
кВ

Часы	на транс	на отходящих ячейках																							
		ТОК, А	напряжен не на с. ш. кВ	яч. №15	яч. №16	яч. №20	яч. №22	яч. №24	яч. №25	яч. №27	яч. №37	яч. №40	яч. №44	яч. №46	яч. №51	яч. №49	яч. №15	яч. №17	яч. №125	яч. №106	яч. №112	яч. №120	яч. №134	яч. №144	яч. №130
0	550	6.4	55	6.432	45	1.056	40	40	1.128	49.08	1.6	1.552	1.326	0	98.48	27.456	98.536	34.86	32.9	5	6.32	0.576	0.266	0	2.5093
1	560	6.4	55	6.36	45	1.068	45	40	1.14	47.928	1.6	1.8	1.12	0	96.992	30.032	89.648	36.12	50.08	0	6.424	0.576	0.22	0	3.5227
2	620	6.4	55	6.384	50	1.056	45	60	9.66	50.466	2	2.036	0.99	0	105.75	29.376	93.824	38.76	49.204	5	6.056	0.564	0.216	0	3.5387
3	700	6.4	60	6.276	65	1.056	45	60	14.916	57.228	2.4	1.188	0.906	0	98.424	30.576	123.39	46.59	63.356	5	6.6	0.564	0.174	0	2.6253
4	780	6.4	85	6.552	85	1.068	65	65	29.664	62.46	2.4	1.228	1.152	0	101.25	33.016	114.8	49.416	46.104	10	7.6	0.6	0.176	0	2.1373
5	900	6.3	85	10.692	90	1.044	70	70	46.944	75.216	1.6	2.656	1.312	0	110.04	52.472	97.968	61.248	75.504	20	12.704	0.6	0.262	0	2.9432
6	950	6.3	80	16.68	90	1.044	70	60	28.824	80.52	2.4	3.072	1.064	0	98.16	111.79	139.96	66.57	56.58	15	15.008	0.6	0.262	0	2.9403
7	1000	6.3	75	16.992	90	1.044	80	60	25.02	86.466	2.4	4.228	0.934	0	101.02	184.18	98.208	63.852	69.872	20	17.176	0.6	0.322	0	2.9568
8	900	6.3	70	14.412	90	1.044	60	60	60.348	90.366	2	6.976	1.7	0	91.792	115.86	93.976	61.11	38.704	25	15.576	0.6	0.256	0	2.9707
9	920	6.3	75	9.216	95	1.044	80	65	23.916	91.476	1.6	3.084	1.412	0	96.432	106.9	96.792	60.258	66.12	20	17.128	0.6	0.268	0	2.9435
10	1000	6.3	90	22.932	95	1.044	80	65	17.292	85.188	2	3.424	0.962	0	91.472	153.54	117.42	62.454	65.26	20	17.312	0.612	0.304	0	2.968
11	1060	6.3	90	34.284	95	1.044	60	65	18.744	84.264	1.2	5.74	1.028	0	95.616	189.86	134.54	59.472	75.608	20	17.56	1.716	0.264	0	2.9688
12	1000	6.3	90	41.796	95	1.068	80	65	13.692	88.98	2	2.884	1.076	0	94.648	112.42	143.8	55.41	59.208	15	18.44	0.672	0.222	0	3.0072
13	1050	6.3	85	39.204	80	1.068	80	40	40.932	85.53	2	2.612	1.024	0	105.78	188.14	139.2	55.356	66.94	15	16.984	0.576	0.25	0	2.9755
14	1000	6.3	90	30.168	85	1.056	75	40	24.396	84.6	2.4	1.988	0.988	0	109.34	182.02	127.85	54.498	55.068	10	16.68	0.576	0.172	0	2.8483
15	1000	6.3	85	40.224	65	1.068	75	30	28.236	90.144	1.6	2.12	1.066	0	113.2	187.84	120.79	55.56	71.972	10	16.56	0.6	0.232	0	2.8349
16	960	6.3	90	30.576	65	1.056	70	40	24.936	87.48	1.6	2.444	1.112	0	105.96	169.18	122.27	55.512	48.976	15	16.488	0.588	0.17	0	2.8459
17	980	6.3	75	49.26	65	1.068	80	40	28.896	81.522	2	1.932	1.766	0	110.56	179.02	124.62	52.644	52.636	15	12.528	0.648	0.196	0	2.8627
18	920	6.3	60	49.548	65	1.056	55	40	14.556	80.196	2	3.912	1.418	0	100.39	184.21	117.8	52.992	61.508	15	8.632	0.66	0.238	0	2.8933
19	850	6.3	80	43.128	60	1.056	40	30	25.32	73.746	1.6	2.06	1.206	0	98.32	179.14	114.55	49.44	22.592	15	7.544	0.612	0.232	0	2.948
20	830	6.3	80	56.52	50	1.08	40	20	11.424	61.794	2	3.024	1.328	0	95.608	185.56	109.5	45.384	42.9	10	7.736	0.756	0.276	0	2.9989
21	780	6.3	80	45.984	50	1.068	40	15	0.768	52.56	1.6	2.24	1.26	0	94.848	184.66	101.76	41.058	32.976	10	7.376	0.684	0.274	0	2.9579
22	780	6.3	55	60.444	40	1.068	30	15	0.804	48.072	1.6	2.656	1.32	0	92.32	191.16	114.66	39.606	62.728	10	7.064	0.768	0.24	0	2.1155
23	789	6.3	55	62.28	45	1.068	30	10	0.768	47.49	2	1.484	1.354	0	109.42	183.93	118.02	37.488	58.448	5	7.448	0.78	0.25	0	2.0616
24	762	6.3	55	66.288	45	1.092	30	10	0.78	48.384	1.6	1.412	1.34	0	107.92	182.12	118.61	36.81	30.08	5	7.056	0.768	0.194	0	2.0376

Гутов А.Н.



Генеральный директор ООО "Регион-Энерго"

Исполнитель - Обьсколова М.М. - Тел. 8(3852)254-998