Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
(в ред. от 1 августа 2012 г.)

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Регион-Энерго" А.Н. Гутов
_____ (подпись)
«29» 04 2016 года
М. П.

Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей*					Вывод мощностей					Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**	Ввод основных средств сетевых организаций																
		МВт, Гкал/час, км, МВ·А					МВт, Гкал/час, км, МВ·А						План года 2017					План года 2018	План года 2019	План года 2020	Итого	План года 2017					План года 2018	План года 2019	План года 2020	Итого
		2017	2018	2019	2020	Итого	2017	2018	2019	2020	Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого				
												млн руб.	км/МВ·А/другое***									млн руб.								
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
												28,04										1,78	1,59	1,77	1,40	6,54	8,34	6,23	6,92	28,04
1	Реконструкция кровли здания ГПП-101											1,27												1,27		1,27				1,27
2	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкафКВЭ 6-25-3200 яч.8 ввод											0,89										0,89				0,89				0,89
3	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкафКВЭ 6-25-3200 яч.9 ввод											0,89													0,89	0,89				0,89
4	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкафКВЭ 6-17-1600 яч.34(РП-1 ч/з ТП-40)											0,58											0,58			0,58				0,58
5	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкафКВЭ6-13-630 яч.44(ТП-109, РП-1)											0,51											0,51			0,51				0,51
6	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкаф КВЭ 6-13-630 яч.50 фидер связи с ГПП-101											0,51												0,51		0,51				0,51
7	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкафКВЭ 6-13-1000 яч.57 потребитель											0,51													0,51	0,51				0,51
8	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкаф КВЭ 6-13-630 яч.59 фидер связи с ГПП-101											0,51											0,51			0,51				0,51
9	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкафКВЭ 6-25-3200 яч.108 ввод											0,89										0,89				0,89				0,89
10	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкаф КВЭ 6-13-630 яч.106 потребитель											0,51															0,51			0,51
11	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкаф КВЭ 6-13-630 яч.115 потребитель											0,51															0,51			0,51
12	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкаф КВЭ 6-22-2000 яч.126 секционный											0,89															0,89			0,89

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

| | | |

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

33	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкаф КВЭ 6-13-630 яч.27 потребитель										0,51																0,51	0,51
34	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкаф КВЭ 6-13-630 яч.37 потребитель										0,51																0,51	0,51
35	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкаф КВЭ6-17-1600 яч.40потребитель										0,58																0,58	0,58
36	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 шкаф КВЭ 6-13-630 яч.46 (ТП-38)										0,51																0,51	0,51
37	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 ГПП-101 яч. с выкл. ВМП-10-630 яч.3 потребитель										0,51																0,51	0,51
38	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 ГПП-101шкаф КСО-272 яч.6 потребитель										0,51																0,51	0,51
39	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 ГПП-101 яч. с выкл. ВМП-10-630 яч.16 резервное питание										0,51																0,51	0,51
40	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 ГПП-101 яч. с выкл. ВМГ-133 яч.19 потребитель										0,51																0,51	0,51
41	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 ГПП-101 яч. с выкл. МГГ-10-1000 яч.26 секционный										0,89																0,89	0,89
42	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 ГПП-101 яч. с выкл. МГГ-10-1000 яч.27 секционный										0,89																0,89	0,89
43	Реконструкция ячеек КРУ-2-10 ГПП-101 яч. с выкл. ВМП-10-630 яч.45 (ТМ-100)										0,51																0,51	0,51

* Не заполняется сетевыми организациями.

** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

*** Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

Главный инженер: Д.А. Пастухов