

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "Регион-Энерго"

А.Н.Гутов
2021г.



График вывода в ремонт основного оборудования ООО "Регион-Энерго" на 2022г.

Главный инженер

Пастухов Д.А.

Объект	Диспетчерское наименование	Наименование (марка)	Долг осро чны	Планируемые ремонты 2022												Примечание		
				2022														
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
ГПП-101	Трансформатор №2	ТРДН 32000/110	0				0											
ГПП-101	Заземлитель Т-2	ЗОН-110м	0				0											
ГПП-101	Отделитель Т-1	ОД-110м/630	0				0											
ГПП-101	Отделитель Т-2	ОД-110м/630	0				0											
ГПП-101	Короткозамыкатель Т-2	КЗ-110м	0				0											
ГПП-101	Разъединитель ЛР ЮТ-150	РНД 3-110/1000	0				0											
ГПП-101	Разъединитель ЛР ЮТ-149	РНД 3-110/1000	0				0											
ГПП-101	Отделитель ОДО	ОДО-110м/630	0				0											
ГПП-101	Отделитель ОДВ	ОДВ-110м/630	0				0											
ГПП-101	яч.1 ф. связи с ГПП-102	шкаф КСО-272	0				0											
ГПП-101	яч.2 ф. связи с ГПП-102	шкаф КСО-266-3	0				0											
ГПП-101	яч.33 ф. связи с ГПП-102	яч. с выкл.ВМП-10-630	0				0											
ГПП-101	яч.36 ф. связи с ГПП-102	яч. с выкл.ВМП-10-630	0				0											
ГПП-101	яч. Ввода №1 Т-2	яч. с выкл. МГТ-10-3000	0				0											
ГПП-101	яч. Ввода №2 Т-2	яч. с выкл. МГТ-10-3000	0				0											
ГПП-102	Трансформатор №1	ТРДЦН-63000/110	0				0											
ГПП-102	Заземлитель Т-1	ЗОН-110м-ПУ1	0				0											
ГПП-102	Отделитель Т-1	ОДЗ-115-110/630У1	0				0											
ГПП-102	Короткозамыкатель Т-1	КЗ-110У1	0				0											
ГПП-102	Разъединитель ЛР ЮТ-150	РНД 3-2-110/1000У1	0				0											
ГПП-102	Разъединитель ЛР ЮТ-149	РНД 3-2-110/1000У1	0				0											
ГПП-102	Разъединитель СР-110-1	РНД 3-2-110/1000У1	0				0											
ГПП-102	Разъединитель СР-110-2	РНД 3-2-110/1000У1	0				0											
ГПП-102	яч.108 ввод	шкаф КВЭ 6-25-3200	0				0											
ГПП-102	яч.111 ввод	шкаф КВЭ 6-25-3200	0				0											
ГПП-102	яч.140 ф. связи с ГПП-101	шкаф КВЭ 6-13-630	0				0											
ГПП-102	яч.155 ф. связи с ГПП-101	шкаф КВЭ 6-13-630	0				0											
ГПП-102	яч.8 ввод	шкаф КВЭ 6-25-3200	0				0											
ГПП-102	яч.9 ввод	шкаф КВЭ 6-22-3200	0				0											
ГПП-102	яч.50 ф. связи с ГПП-101	шкаф КВЭ 6-13-630	0				0											
ГПП-102	яч.59 ф. связи с ГПП-101	шкаф КВЭ 6-13-630	0				0											
	ПС №101 РЗА		0															
	ПС №102 РЗА		0															

техническое обслуживание

0